

RECONOCIMIENTO DE FILTRACIONES

TRAMO INSURGENTES SUR – MIXCOAC.

Cadenamiento	27+561.830
Ubicación/Vía	2
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Escorrimento	Goteo Constante
Hora	19:30
Observaciones	Cabecera Poniente de Insurgentes Sur.



Cadenamiento	27+564.330
Ubicación/Vía	2
Muro (M)/Losa Superior (LS)	---
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Escorrimento	Fuga en SPCI
Hora	19:33
Observaciones	Fuga en tubería del SPCI carcomido.



Cadenamiento	27+676.249
Ubicación/Vía	1
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Escurrimiento	Goteo Constante
Hora	19:58

