

PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN A FILTRACIONES						
No.	ESTACION/TRAMO	CADENAMIENTO	UBICACIÓN	TIPO DE FILTRACION	PRIORIDAD	OBSERVACIONES
	TRANSICION	-	-	-		
1	TRAMO: TRANSICIÓN - ATLALILCO	17+905.000	VIA 1	GOTEO INTENSO	A	REJILLAS DE VENTILACION SUBESTACION ELECTRICA
2		17+937.000	VIA 1	GOTEO CONSTANTE	B	
3		18+139.300	VIA 1	GOTEO CONSTANTE	B	
4		18+166.200	VIA 2	GOTEO CONSTANTE	B	
5		18+295.000	VIA 1	GOTEO CONSTANTE	B	
6		18+298.000	VIA 1	GOTEO CONSTANTE	B	
7		18+315.000	VIA 2	GOTEO CONSTANTE	B	
8		18+329.000	VIA 1	FLUJO INTENSO	B	
9		18+336.200	VIA 1	GOTEO CONSTANTE	B	
10		18+340.400	VIA 2	GOTEO CONSTANTE	B	
11		18+360 A 18+400	CENTRO	GOTEO INTENSO	A	
12		18+373.500	VIA 1	FLUJO INTENSO	A	
13		18+395.000	VIA 2	GOTEO INTENSO	A	
14		18+423.500	VIA 2	FLUJO INTENSO	A	
15		18+425.000	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
16		18+444.200	VIA 1	GOTEO CONSTANTE	B	
17		15+500.000	VIA 1	GOTEO CONSTANTE	B	
18		18+501.700	VIA 1	FLUJO INTENSO	B	
19		18+524.500	VIA 2	FLUJO INTENSO	A	
20		18+523.300	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
21		18+538.400	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
22		18+558.000	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
23		18+582.000	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
24		18+602.450	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
25		18+628.100	VIA 2	GOTEO CONSTANTE	B	
26		18+638.200	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
27		18+642.800	VIA 1	FLUJO INTENSO	B	
28		18+645 A 18+640	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
29		18+647.250	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
30		18+651.700	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
31		18+652.400	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
32		18+652.400	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
33		18+659.400	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
34		18+661.800	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
35		18+662.700	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
36		18+665.000	VIA 1	FLUJO INTENSO	A	
37		18+669.100	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
38		18+669.850	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
39		18+674.000	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
40		18+675.000	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
41		18+676.400	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
42		18+677.600	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
43		18+677.818	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
44		18+679.490	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
45		18+680.000	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
46		18+680.800	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
47		18+681.600	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
48		18+685.900	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
49		18+688.050	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
50		18+689.700	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
51		18+696.400	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
52		18+696.750	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
53		18+705.600	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
54		18+708.250	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
55		18+710.800	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
56		18+712.940	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
57		18+714.800	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
58		18+715.000	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
59		18+715.570	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
60		18+720.000	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
61		18+721.900	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
62		18+723.168	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
63		18+728.400	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
64		18+734.268	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
65		18+735.400	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
66		18+735.627	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
67		18+736.867	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
68		18+738.200	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
69		18+740.000	CENTRO	ESCURRIMIENTO EN CANALETA	B	
70		18+741.050	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
71		18+742.200	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
72		18+742.700	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
73		18+755.750	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
74		18+758.600	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
75		18+760.000	CENTRO	ESCURRIMIENTO EN CANALETA	B	
76		18+762.600	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
77		18+764.702	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
78		18+768.561	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
79		18+774.023	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
80		18+780.000	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
81		18+783.810	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	

PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN A FILTRACIONES						
No.	ESTACION/TRAMO	CADENAMIENTO	UBICACIÓN	TIPO DE FILTRACION	PRIORIDAD	OBSERVACIONES
82	ATLALILCO	18+955.000	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	CABECERA NORTE DE ESTACION ATLALILCO
83		18+955.000	CENTRO	GOTEO INTENSO	A	
84		18+955.900	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
85		18+955.900	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
86		18+960.000	VIA 2	FLUJO INTENSO	B	
87		18+960.000	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
88		18+982.500	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
89		19+018.150	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
90		19+018.615	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
91		19+021.300	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
92		19+021.300	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
93		19+028.000	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
94		19+034.650	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
95		19+035.000	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
96		19+036.600	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
97		19+041.700	VIA 2	FLUJO INTENSO	A	
98		19+043.40	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
99		19+051.500	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
100		19+063.700	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
101		19+073.450	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
102		19+076.300	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
103		19+076.730	VIA 2	FLUJO INTENSO	A	
104		19+076.730	VIA 2	FLUJO INTENSO	A	
105		19+080.000	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
106		19+082.800	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
107		19+083.900	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
108		19+088.400	VIA 2	FLUJO INTENSO	A	
109		19+100.300	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
110		19+108.100	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
111		19+113.400	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
112		19+123.750	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
113		19+135.500	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
114		19+139.100	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
115		19+140.800	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
116		19+144.700	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
117		19+146.000	VIA 1	FLUJO INTENSO	A	
118		19+146.000	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
119		19+147.600	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
120		19+149.200	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
121		19+151.600	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
122		19+154.400	VIA 2	FLUJO INTENSO	A	
123		19+158.400	VIA 2	FLUJO INTENSO	A	
124		19+164.300	VIA 2	GOTEO CONSTANTE	B	
125		19+165.000	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
126		19+165.000	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
127		19+165.800	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
128		19+167.000	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
129		19+170.000	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
130		19+175.900	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
131		19+175 A 19+180	VIA 2	FLUJO INTENSO	A	SUBESTACION ELECTRICA
132		19+185 A 19+190	VIA 1	FLUJO INTENSO	A	
133		19+190 A 19+195	VIA 1	FLUJO INTENSO	A	REJILLA DE VENTILACION
134		19+191.300	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
135		19+196.000	VIA 2	FLUJO INTENSO	A	
136		19+206.300	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
137		19+211.900	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
138		19+230.600	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
139		19+232.500	VIA 1	FLUJO INTENSO	A	
140		19+238.700	VIA 1	FLUJO INTENSO	A	
141		19+240.400	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
142		19+255.000	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
143		19+285 A 19+290	VIA 1	FLUJO INTENSO	A	
144		19+291.000	VIA 2	FLUJO INTENSO	A	
145		19+294.500	VIA 1	FLUJO INTENSO	A	
146		19+299.400	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
147		19+303.600	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
148		19+306.600	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
149		19+311.300	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
150		19+315.500	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
151		19+316.400	VIA 2	FLUJO INTENSO	A	
152		19+321.600	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
153		19+322.900	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
154		19+326.000	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
155		19+338.000	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
156		19+340.000	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
157		19+354.300	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
158		19+360.000	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
159		19+366.100	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
160		19+377.200	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
161		19+383.000	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
162		19+396.600	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
163		19+403.100	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	

PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN A FILTRACIONES						
No.	ESTACION/TRAMO	CADENAMIENTO	UBICACIÓN	TIPO DE FILTRACION	PRIORIDAD	OBSERVACIONES
164	TRAMO: ATLALILCO - MEXICALTZINGO	19+405.100	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	SUBESTACION ELECTRICA
165		19+409.029	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
166		19+414.800	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
167		19+415.000	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
168		19+422.200	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
169		19+422.200	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
170		19+439.100	VIA 2	FLUJO INTENSO	A	
171		19+443.300	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
172		19+450.450	VIA 1	FLUJO INTENSO	A	
173		19+453.20	VIA 2	FLUJO INTENSO	A	
174		19+454.750	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
175		19+456.800	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
176		19+456.800	VIA 2	FLUJO INTENSO	A	
177		19+457.500	VIA 2	FLUJO INTENSO	A	
178		19+457.500	VIA 2	FLUJO INTENSO	A	
179		19+460.900	VIA 1	FLUJO INTENSO	A	
180		19+470.150	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
181		19+483.900	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
182		19+487.700	VIA 1	FLUJO INTENSO	A	
183		19+505.000	VIA 2	FLUJO INTENSO	A	
184		19+509.130	VIA 1	FLUJO INTENSO	A	
185		19+520.900	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
186		19+527.450	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
187		19+529.650	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
188		19+534.600	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
189		19+545.300	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
190		19+547.750	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
191		19+549.000	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
192		19+550.800	VIA 1	GOTEO CONSTANTE	B	
193		19+552.150	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
194		19+555 A 19+570	VIA 1 y 2	ESC. Y GOTEO INTENSO	A	
195		19+581.050	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
196		19+583.750	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
197		19+586.250	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
198		19+587.200	VIA 1	FLUJO INTENSO	A	
199		19+589.050	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
200		19+590.000	VIA 2	FLUJO INTENSO	A	
201		19+591.300	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
202		19+591.300	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
203		19+607.000	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
204		19+607.000	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
205		19+621.200	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
206		19+624.500	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
207		19+629.450	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
208		19+631.900	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
209		19+634.400	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
210		19+655.000	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
211		19+655.000	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
212		19+655.800	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
213		19+662.900	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
214		19+668.100	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
215		19+670.250	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
216		19+673.200	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
217		19+675.200	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
218		19+676.500	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
219		19+679 A 19+685	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
220		19+683.000	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
221		19+686.750	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
222		19+690.000	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
223		19+692.400	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
224		19+693.700	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
225		19+696.550	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
226		19+698.800	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
227		19+699.700	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
228		19+710.500	VIA 1	FLUJO INTENSO	A	
229		19+708.000	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
230		19+708.000	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
231		19+721.750	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
232		19+721.800	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
233		19+735.450	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
234		19+735.650	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
235		19+738.150	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	A	
236		19+800.000	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
237		19+802.000	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
238		19+819.100	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
239		19+820.600	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
240		19+850.300	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
241		19+857.700	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
242		19+873.500	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
243		19+885.000	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
244		19+889.900	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
245		19+892.200	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	

PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN A FILTRACIONES						
No.	ESTACION/TRAMO	CADENAMIENTO	UBICACIÓN	TIPO DE FILTRACION	PRIORIDAD	OBSERVACIONES
246		19+896.700	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
247		19+900.000	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
248		19+904.400	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
249		19+908.150	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
250		19+911.600	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
251		19+915.100	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
252		19+926.200	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
253		19+933.000	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
254		19+936.750	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
255		19+940.200	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
256		19+946.200	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
257		19+947.350	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
258		19+951.050	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
259		19+960.400	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
260		19+965.850	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
261		19+973.350	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
262		19+978.200	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
263		19+981.500	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
264		19+988.650	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
265		19+994.100	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
266		19+997.000	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
267		20+003.450	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
268		20+008.000	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
269		20+015.400	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
270		20+017.550	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
271		20+021.000	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
272		20+022.500	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
273		20+029.500	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
274		20+031.450	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
275		20+035.000	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
276		20+040.750	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
277		20+047.650	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
278		20+047.850	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
279		20+055.000	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
280		20+058.600	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
281		20+060.900	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
282		20+062.600	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
283		20+064.700	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
284		20+064.800	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
285		20+067.150	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
286		20+068.950	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
287		20+071.750	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
288		20+071.750	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
289		20+073.700	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
290		20+076.750	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
291		20+080.000	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
292		20+084.300	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
293		20+084.300	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
294		20+089.700	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
295		20+097.500	VIA 1 Y C	GOTEO CONSTANTE	B	
296		20+098.100	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
297		20+101.250	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
298		20+104.200	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
299		20+112.300	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
300		20+119.750	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
301		20+124.450	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
302		20+128.150	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
303		20+137.000	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
304		20+150.600	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
305		20+145.850	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
306		20+152.600	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
307		20+158.750	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
308		20+159.400	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
309		20+162.050	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
310		20+165.350	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
311		20+171.300	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
312		20+173.650	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
313		20+189.100	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
314		20+204.750	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
315		20+212.200	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
316		20+215.400	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
317		20+220.900	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
318		20+224.750	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
319		20+226.600	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
320		20+232.300	VIA 2	ESC. Y GOTEO CONSTANTE	B	
321		20+236.200	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
322		20+240.750	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
323		20+244.100	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
324		20+259.200	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
325		20+264.050	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
326		20+267.450	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
327		20+270.600	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	

PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN A FILTRACIONES						
No.	ESTACION/TRAMO	CADENAMIENTO	UBICACIÓN	TIPO DE FILTRACION	PRIORIDAD	OBSERVACIONES
328		20+277.500	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	NICHOS ELECTRICOS
329		20+284.150	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
330		20+295.000	VIA 1	ESC. Y GOTEOS CONSTANTE	B	
331		20+303.800	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
332		20+307.650	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
333		20+310.550	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
334		20+313.150	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
335		20+314.450	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
336		20+343.500	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
337		20+356.400	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
338		20+837.220	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
339	MEXICALTZINGO		21+030.000	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B
340			21+161.750	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C
341	TRAMO: MEXICALTZINGO - ERMITA	21+453.980	VIA 2	GOTEO CONSTANTE	B	FUGA EN SPCI
342		21+790.590	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
343		21+829.800	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
344		21+832.800	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
345		21+855.550	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
346		21+855.550	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
347		21+871.900	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
348		21+872.100	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
349		21+895.000	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
350		21+941.300	VIA 2	GOTEO CONSTANTE	B	
351		21+948.300	VIA 2	GOTEO CONSTANTE	B	
352		21+948.300	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
353		21+984.900	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
354		21+984.900	VIA 1	GOTEO CONSTANTE	B	
355		21+990.900	VIA 1	GOTEO CONSTANTE	B	
356		22+002.600	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
357		22+017.940	VIA 2	GOTEO CONSTANTE	B	
358		22+028.140	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
359	22+257.260	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	A		
360	22+510.170	VIA 2	GOTEO CONSTANTE	B		
361	22+814.900	CENTRO	GOTEO INTENSO	A		
362	22+821.800	CENTRO Y VIAS	GOTEO CONSTANTE	A		
ERMITA						
363	TRAMO: ERMITA - EJE CENTRAL	23+013.038	CENTRO Y VIAS	GOTEO CONSTANTE	A	
364	EJE CENTRAL	23+875.360	VIA 1	GOTEO CONSTANTE	A	
365	TRAMO: EJE CENTRAL - PARQUE DE LOS VENADOS	25+099.950	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
366		25+169.950	VIA 1	GOTEO CONSTANTE	B	
367		25+180.450	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
368		25+199.670	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
369		25+217.800	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
370		25+217.800	VIA 1	GOTEO CONSTANTE	B	
371		25+278.900	VIA 1	GOTEO CONSTANTE	B	
372		25+297.000	VIA 1	GOTEO CONSTANTE	A	
PARQUE DE LOS VENADOS						
373	TRAMO: PARQUE DE LOS VENADOS - ZAPATA	25+459.080	VIA 1 Y CENTRO	GOTEO CONSTANTE	A	
374		25+462.080	VIA 2	GOTEO CONSTANTE	B	
375		25+465.280	VIA 1	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
376		25+473.080	VIA 2	GOTEO CONSTANTE	B	
377		25+489.988	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
378		25+496.288	VIA 1	GOTEO CONSTANTE	B	
379		25+507.988	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
380		25+512.288	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
381		25+516.358	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
382		25+523.758	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
383		25+535.958	V 1-2 y CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
384		25+565.177	V 2 y CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
385		25+641.340	VIA 2	GOTEO CONSTANTE	B	
386		25+643.040	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
387		25+657.840	VIA 1 Y VIA 2	GOTEO CONSTANTE	B	
388		25+706.330	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
389		25+725.830	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
390		25+730.530	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
391		25+735.530	V 2 y CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
392		25+737.630	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
393		25+801.650	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
394		25+951.040	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
395		25+995.820	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	A	
396	ZAPATA	26+229.045	VIA 2	FLUJO INTENSO EN LLUVIAS	A	CABECERA PONIENTE
397	TRAMO: ZAPATA - 20 DE NOVIEMBRE	26+494.200	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
398		26+586.660	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
399	HOSPITAL 20 DE NOVIEMBRE	26+627.360	VIA 1	GOTEO CONSTANTE	A	PIE DE ANDEN
400	TRAMO: 20 DE NOVIEMBRE - INSURGENTES SUR	26+950.540 A ALCANCIA		GOTEOS INTERMITENTES Y AISLADOS, CON HUMEDAD EN VARIOS PUNTOS DEL BALASTO.	A	TRAMO DE FILTRACIONES QUE SE MANIFIESTAN CUANDO HAY LLUVIA.
401		26+962.340	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	REJILLA DE VENTILACION
402		27+182.100	VIA 1	ESC. Y GOTEO CONSTANTE	B	
403		27+244.970	VIA 2	GOTEO INTENSO	A	TUNEL REVESTIDO
404		27+359 A 27+362	VIA 2	ESC. Y GOTEO CONSTANTE	B	

PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN A FILTRACIONES						
No.	ESTACION/TRAMO	CADENAMIENTO	UBICACIÓN	TIPO DE FILTRACION	PRIORIDAD	OBSERVACIONES
405	INSURGENTES SUR	27+559.230	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	A	CABECERA PONIENTE
406		27+561.830	VIA 2	GOTEO CONSTANTE	B	CABECERA PONIENTE
407	TRAMO: INSURGENTES SUR - MIXCOAC	27+564.330	VIA 2	FLUJO INTENSO	A	FUGA EN SPCI
408		27+676.249	VIA 1	GOTEO CONSTANTE	B	
409		27+679.749	VIA 1	GOTEO CONSTANTE	B	
410		27+691.549	VIA 2	GOTEO CONSTANTE	B	
411		27+721.678	VIA 2	GOTEO CONSTANTE	B	
412		27+828.300	VIA 1	GOTEO CONSTANTE	B	
413		27+847.440	VIA 1	GOTEO CONSTANTE	B	
414		27+860.140	VIA 1	GOTEO CONSTANTE	B	
415		27+892.150	VIA 2	GOTEO CONSTANTE	B	
416		27+930.750	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
417		27+950.540	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	C	
418		28+046.100	VIA 1 Y VIA 2	GOTEO INTERMITENTE	C	
419		28+067 A 28+098	VIA 1 Y VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	A	
420		28+100.360	VIA 2	GOTEO CONSTANTE	B	
421		28+128.280	VIA 1	GOTEO CONSTANTE	A	
422		28+136 A 28+158	VIA 1	ESC. Y GOTEO CONSTANTE	A	
	MIXCOAC					
423	TRAMO: MIXCOAC - TAPÓN	28+489 A 28+487	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	B	SOBRE CAJA DE INDUCCION
424		28+498.479	VIA 1	GOTEO CONSTANTE	B	
425		28+525.660	VIA 2	GOTEO INTERMITENTE	C	
426		28+526 A 28+540	VIA 1	GOTEO CONSTANTE	A	
427		28+526 A 28+541	VIA 2	ESCURRIMIENTO CONSTANTE	B	
428		28+583 A 28+586	VIA 2	ESC. Y GOTEO CONSTANTE	B	
429		28+618.200	CENTRO	GOTEO CONSTANTE	B	
430		29+262 A 29+282		GOTEO CONSTANTE	B	
	TAPÓN					TRAMO CON SALITRE Y GOTERAS AISLADAS

PRIORIDAD DE ATENCION A FILTRACIONES:

- A 58 CASOS DE ATENCIÓN IMPRESCINDIBLE
- B 107 CASOS DE ATENCIÓN NECESARIA
- C 265 CASOS DE ATENCIÓN OPCIONAL

NOTAS:

- 1.- COMPLEMENTARIO A ESTE LISTADO, EN LA FRONTERA DE LA LOSA DE ESTACIONES CON EL TÚNEL, SE DEBERÁ REALIZAR UNA INSPECCIÓN CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR LA PRESENCIA DE FILTRACIONES, EN SU CASO, LLEVAR A CABO TRABAJOS DE INYECCION CORRESPONDIENTES.
- 2.- EN EL TIPO DE FILTRACIÓN, CUANDO SE INDICA GOTEO, ÉSTA SE PRESENTA EN LOSA O PARTE SUPERIOR DEL TUNEL.
- 3.- EN EL TIPO DE FILTRACION, CUANDO SE INDICA ESCURRIMIENTO, ÉSTA SE PRESENTA EN MURO.